



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

17.02.2021 № 19-05-0154

УКСиР ООО "Самарские коммунальные системы"

На № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» для обеспечения холодным водоснабжением объекта: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенная по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии»:

1. Два водопровода Дн-315 мм по пер. Кабельный от водовода Д-500 мм по ул. Дыбенко с устройством разрезной задвижки на водоводе Д-500 мм до границы земельного участка, общей протяженностью 114,6 п.м. и водопровод Дн-160 мм по пер. Кабельный до существующего водопровода Д-100 мм по пер. Кабельный, протяженностью 17 п.м.

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам

3. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к системе водоснабжения: 20 м.в.ст.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий