



30.03.2021г № ТУ-05-0321

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект: **«Водопроводная линия Дн-225 мм»** от водопроводной линии Д-200 мм по пер. Второй Безымянный до водопроводной линии Д-200мм по ул. Победы, протяженностью ориентировочно 260 п.м., в рамках обеспечения водоснабжения объекта: «Реконструкция общежития», расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Победы, 14а.

В случае необходимости выполнить реконструкцию существующей водопроводной линии Д-100мм (инв.№5520), расположенной в районе домов №5 по Второму Безымянному переулку и №14 по ул. 22 Партсъезда.

Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длинна, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий