

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ
Е.С. Фролов

УТВЕРЖДЕНО:
Начальник УКСиР
В.А. Аргамонов

Дефектная ведомость № СКС-2021-С-3-664 № 68 от 02.08.2021

на капитальный ремонт линии канализационной хоз-фекальной вл/кв по адресу: ул. Молодогвардейская, 99

инв. № 8141

л/с

№	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Дорога 2,3 кат.	Вскрытие	Разборка а/бетонного покрытия толщиной 12 см	м²	9	3*3
2			Разборка щебеночного основания толщиной 22 см	м²	9	
3			Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объем ковша 0,5 м³ с погрузкой и вывозом на 25 км	м³	40	Глубина 4,5 м
4			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 25 км	м³	1,3	
5	КК		Крепление досками стенке траншеи Устройство сборных ж/бетонного колодца Д-1000 мм	шт шт	57 1	
6			Устройство щебеночного основания Д-1000 мм	м³	0,15	
7			Плита днища КЦД 1-10	шт.	1	
8			Кольца стеновые КС 10-9	шт.	4	
9			Плита перекрытия КЦП 1-10	шт.	1	
10			Обмазочная гидроизоляция цементно-песчаным раствором	м³	0,02	
11			Монтаж люка типа Т, монтаж ограждения	шт./шт.	1/30	новый
12	лоток		Набивка лотка	шт	0,2	
13			Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков	чел/час	48	
14	Труба Д-200 мм керамика	излом	Прокладка полистиленовой трубы ПЭ 100 SDR 17 Д-160 мм методом протаскивания	п.м.	25	
15			Присоединение к существующей трубе Д-300 мм Узелов врезки в существующую трубу	врезка	1	

Начальник ЦЭК

Д.Е. Юданычев

Бездуший инженер ОКР

Т.В. Авдеева

