

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: И.Булкина 77А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2021-С-3-676.2

(инв № ведом.сети)

№ 44 от 15.03.21

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСир

В.А. Артамонов

№	Виды конструкций элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов			
			Ед. изм.	Объём	Примечание	
1	Внутривартальный проезд	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см	м2	24	2*2*6 шт
2			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м3	4,8	24*0,2
3	Траншей-4 шт		Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	48	24*2
4			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	1,4	
5	Колодцы-7 шт		Очистка к/колодцев от пыли и грязи	м3	0,7	
6	лотки	разрушение	Ремонт бетонных лотков	шт	7	
7	арки	разрушение	Заделка арок керамическим кирпичом	м3	0,36	12 арок
8	К/л		Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой	шт ч	2 24	
9	Трубопровод	Износ кер. Трубы ф150 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы	м	137,5	
10			Погрузка и перевозка мусора на 10 км	тн		По расчету
11	Благо-во		Обратная засыпка котлована песком с уплотнением и проливом	м3	49,4	

12	Внутрива ртальный проезд	Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600	м2	24	
13		Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м2	24	
14		Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка Ш ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см.	м2	24	

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР

СВ

Авдеев

Юданычев Д.Е.

Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК
Накарякова С.Н.
тел.8(846)207-28-14 доб 5213