



30.04.2021г № ТУ-05-0421

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект: **«Водопроводная линия Дн-110 мм»** от водопровода Д-100 мм в районе дома №204 по ул. Набережная реки Самара до границы земельного участка заказчика, протяженностью ориентировочно 85 п.м., в рамках обеспечения водоснабжения объекта: «Производственное здание и нежилое помещение» расположенных по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Неверова, д. 39.

Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий