

25.06.2021 г № ТУ-05-0638

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» в рамках обеспечения водоснабжения объекта: «Проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский» объект «Водопроводные сети 2Дн-225 мм и водопроводные вводы Дн-63 мм и Дн-90 мм» в следующем объеме.

1. Кольцевую водопроводную линию 2Дн-225 мм от водопроводной линии Ду-300 мм по Красноглинскому шоссе до здания учебно-спортивного центра, протяженностью ориентировочно 1220 п. м и далее по периметру здания центра, протяженностью ориентировочно 248 п.м, общей протяженностью ориентировочно 1468 п. м;
2. Ввод водопровода до стены здания павильона судейской и СМИ Дн-63 мм, протяженностью ориентировочно 52 п. м;
3. Ввод водопровода до стены здания павильона для обслуживания снаряжения и ожидания команд Дн-90 мм, протяженностью ориентировочно 21п.м.
4. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.
5. Предусмотреть мероприятия по присоединению внутридомовых сетей объекта к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру (или возможность установки бесколодезной арматуры с учетом экономической эффективности и последующей эксплуатации) со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий