

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СВ – КИПиА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	СВ001404

Наименование МТР: Датчик давления ОТ-1, 0-10 бар 4,20мА, Wika 12092968

Классификация

Характеристика	Значение
верхний предел измерения	1,00
выходной сигнал	4-20 мА
предел допускаемой основной погрешности в % от диапазона измерения	$\pm 0,50$
допустимое напряжение питания	12-36 В
тип присоединения к измеряемому процессу	штуцер М20х1,5 (можно переходник)
степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254-96	IP65
по устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1, но для работы при температуре от -20 до +80 градусов Цельсия.	

ФИО Ответственного:	Я.В. Бубнов
Должность:	И.о. начальника ЦНС
Телефон / Факс:	207-25-30; вн. 64-01
Электронный адрес:	yBubnov@samcomsys.ru
Подпись:	