

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Трубы и фасонные изделия к ним
№ опросного листа:	№ 01	Код МТР в ЕНС РКС:	СВ 000616

Наименование МТР: Течеискатель корреляционный Aguascan 610

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Течеискатель Aguascan 610		
1.2.	все стандартные материалы, режим смешанных материалов		
1.3.	частотный отклик	Гц	От 1 до 5000
1.4.	метод анализа:		18-битная амплитудная корреляция
1.5.	фильтр:		выбирается автоматически, полная ручная настройка
1.6.	узкополосный фильтр:		настраивается пользователем
1.7.	Датчики (2 шт.):		высокочувствительные пьезокерамические со встроенными радиопередатчиками и магнитным креплением
1.8.	частотный анализ:		БПФ, когерентность и АСА (подробный спектральный анализ)
1.9.	питание: литиевая полимерная многоразрядная батарея	В	3,7
1.10.	Bluetooth		для наушников и передачи данных на компьютер
1.11.	ЖК дисплей	см	с высоким разрешением и подсветкой (12х9)
1.12.	Комплект поставки		
1.13.	беспроводной анализатор		с антенной и ремнем для переноски
1.14.	2 (два) беспроводных датчика		с антеннами и ручками
1.15.	кабель для зарядки аккумуляторов от автомобиля	В	12
1.16.	3 (три) разъема		для анализатора и датчиков
1.17.	зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от сети	В	220 (адаптер переменного тока 100-240 В)
1.18.	удлинители антенн		для датчиков
1.19.	Bluetooth		наушники
1.20.	компакт-диск		с программным обеспечением для обработки результатов поиска скрытой утечки на компьютере
1.21.	кейс для переноски системы		
1.22.	инструкция по эксплуатации		
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены

			предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	Согласно паспорту
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	

ФИО Ответственного:	А.Е. Цыганов
Должность:	Руководитель ЦДС
Телефон / Факс:	335 56 96
Электронный адрес:	aCiganov@samcomsys.ru
Подпись:	