


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Инструмент
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ТА000003

Наименование МТР: Устройство зарядное для аккумулятора автоматическое 220 В, 12/24В, сила тока не менее 10А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Тип заряжаемых аккумуляторов		LiFePO4
1.2	Входное напряжение - 220V	V	220
1.3	Напряжение номинальное	V	12
1.4	Выходное напряжение заряда	V	14,6
1.5	Стандартный ток заряда	А не менее	с возможностью регулировки от 5 до 10
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		Не требуется
2.2	Подтверждение требований опросного листа		Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		В соответствии с требованиями технической документации на изделие.
2.4	Гарантия на продукцию	Не менее,	12 месяцев со дня продажи.
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Яковлев Игорь Евгеньевич
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	+7 (846) 207-24-56
Электронный адрес:	iYakovlev@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Егорова Юлия Анатольевна
Подпись:	