

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Тройник 1/2" вн-вн-вн

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Вид фитинга		Тройник равнопроходной
1.2	Материал изделия		латунь
1.3	Тип резьбы		вн.-вн.-вн.
1.4	Диаметр резьбы	дюйм	½ (ГОСТ 6357)
1.5	Номинальное рабочее давление	бар	10
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам	ГОСТ	32585-2013; 17376-2001
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:		
Должность:		
Телефон / Факс:		
Электронный адрес:		
Подпись:		
Директор технического департамента:	Давыдов Игорь Васильевич	
Подпись:		