


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Оргтехника
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ПВ000520

Наименование МТР: Аккумулятор 26Ah 12V

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Тип		LiFePO4
	Ёмкость	Ah (не менее)	26
	Размер	мм (не более)	187x83x185
	Вес	кг (не более)	3.4
	Напряжение номинальное	V	12
	Напряжение максимальное	V	14,6
	Непрерывный ток разряда	A (не более)	1
	Стандартный ток заряда	A	5
	Температура разряда	°C	- 20~+55
	Температура заряда	°C	0~45
	Количество циклов разряда-заряда	не менее	5000
	Класс защиты — IP65		IP65
	Клеммы подключения —		резьбовые
	Корпус		пластиковый контейнер
	Наличие встроенный схемы защиты и баланса.		Да
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		Не требуется
2.2	Подтверждение требований опросного листа		Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		В соответствии с требованиями технической документации на изделие.
2.4	Гарантия на продукцию	Не менее,	12 месяцев со дня продажи.
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Яковлев Игорь Евгеньевич
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	+7 (846) 207-24-56
Электронный адрес:	iYakovlev@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Егорова Юлия Анатольевна
Подпись:	