


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№1	Код МТР в ЕНС:	ДБ001145

Наименование МТР: Устройство плавного пуска VLT-MCD5

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Модель: VLT-MCD5-0105B-T5G1X-20-CV2		
1.2	- номинальный ток	105А	
1.3	- напряжение питания	380В	
1.4	- напряжение управления	220В (пер.)	
1.5	- габариты	295x150x183	
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Требуется техническое обслуживание на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, 3 лет	
2.5	Срок службы до списания	Не менее, 5 лет	

ФИО Ответственного:	Герасимов Антон Владимирович
Должность:	Начальник УРиОЭ НФС-3
Телефон:	+79171017907
Электронный адрес:	anGerasimov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	