


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИБ
Область применения, назначение	в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ000070

Наименование МТР: Катионный флокулянт Гринлайф К10/ Полифлок К1040/ Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		Гринлаф К10	Полифлок К1040
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	Белый порошок	Белый порошок
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионогенный	катионный	
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/высокая	высокая	высокая
1.5	Насыпная плотность	кг/м³	850	550-750
1.8	Температура хранения	°C	от 0 до 35	
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	24	
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ			
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1	
2.2.	Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1	
2.3.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1	
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг) / биг-бэг	Полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации		
ФИО Ответственного:		Качамин Юрий Михайлович		
Должность:		Ведущий специалист Службы технологии Участка ВОС		
Телефон / Факс:		8(8142)78-43-11		
Электронный адрес:		y.kachamin@rks.karelia.ru		
Подпись:				
Директор технического департамента:		Остапчук В.В.		
Подпись:				