



PKC
Благовещенск

УТВЕРЖДАЮ

И.о. технического директора ООО
"Амурские коммунальные системы"

Громов С.Н.

Опросный лист на приобретение:

Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4, У/Ун-0

Товар соответствует ГОСТ Р 52719-2007, поставляется новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2021 г.

Технические характеристики силового трансформатора		
	Параметр	Значение
1	Тип	ТМГ
2	Мощность	1000 кВА
3	Напряжение ВН	10 кВ
4	Напряжение НН	0,4 кВ
5	Схема и группа соединения обмоток	Y/Yн-0
6	Потери холостого хода	1550 Вт
7	Потери короткого замыкания	10500 Вт
8	Ток холостого хода	0,5 %
9	Напряжение короткого замыкания	5,5 %
10	Диапазон/ступени регулирования	ПБВ 2 $\pm 2,5\%$
11	Климатическое исполнение	У1 (-45; +40)
12	Наличие роликов для перемещения	Да
13	Аппаратные зажимы	в комплекте

Согласовано:

Начальник ПТО (Э) ООО «АКС»

Директор по электроснабжению ООО «АКС»

Д.В. Сафонов

М.В. Гусев