


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДЛ000044

Наименование МТР: Трансформатор силовой ТМГ 12 1000 6/0,4кВ или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Мощность трансформатора	кВА	1000
1.2	Напряжение по высокой стороне	кВ	6
1.3	Напряжение по низкой стороне	кВ	0,4
1.4	Схема и группа соединения обмоток		Y-Yн-о
1.5	Номинальный ток ВН	А	96,2
1.6	Номинальный ток НН	А	1443
1.7	Переключатель обмоток соединения		ПБВ
1.8	Напряжение короткого замыкания	%	5,8
1.8	Ток холостого хода	%	1,4
1.8	Потери холостого хода	Вт	1550
1.9	Потери короткого замыкания	Вт	10500
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Расстояние между ВН выводами	мм	280
2.2	Расстояние между НН выводами	мм	150
2.3	Климатическое исполнение		У(ХЛ)1
2.4	Габариты (Д*Ш*В)	мм	1700*1100*1800
2.5	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Боронихин Александр Александрович
Должность:	Начальник участка
Телефон / Факс:	8-919-815-48-31
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	