

к. 410

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
" " " Панов А.Е.
2021 г.

Организация-заказчик
ООО Самарские коммунальные системы
ЦЭС-1
(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

Дефектная ведомость к ТЗ №КСКС-2022-В-3-200

Кап.ремонт-замена дверей на противопожарные в здании гаража №2 САТЦ (помещение производственное 2шт. -цитовая, серверная)
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. №602
Местонахождение ОС: ул.Луначарского, д.б/н литер В

Вид конструктивных элементов	Описание дефектов	подрядный способ			
		Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
дверь ПВХ в электрощитовую	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	м2	1,14	размер 600ммх1900мм
		Демонтаж дверной коробки в стенах из гипсокартона	шт	1	размер 720ммх2100мм
		Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, дверным доводчиком. Предел огнестойкости Е 60 мин.	шт	1	огнестойкость Е 60 мин.
		Ремонт перегородки из гипсокартона (ГКЛ толщ. 9,5 мм)	м2	1,5	
		Шпатлевка толщ. 2 мм	м2	1,5	
		Грунтовка поверхности	м2	1,5	
		Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2	1,5	

дверь ПВХ в серверную	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	м2	1,56	размер 700ммх1950мм
		Демонтаж дверной коробки в стенах из гипсокартона	шт	1	размер 800ммх1950мм
		Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, дверным доводчиком. Предел огнестойкости Е 60 мин.	шт	1	огнестойкость Е 60 мин.
		Ремонт перегородки из гипсокартона (ГКЛ толщ. 9,5 мм)	м2	1,5	
		Шпатлевка толщ. 2 мм	м2	1,5	
		Грунтовка поверхности	м2	1,5	
		Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2	1,5	
		Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 25 км	т	по расчету	

Начальник ЦЭВС-1

Инженер 2 кат. ОКР

СОСТАВИЛ: инженер

Осипов Д.П.

Печёнкина О.Н.

Краснов А.А.