



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

08.12.2021 №ТУ-05-1314

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «**Водопроводная линия Дн-315 мм**» в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Среднеэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, просека Третья в следующем объеме:

1. Водопровод Дн-315 мм по местному проезду от водопровода Д-300 мм в районе дома №251 по ул. Советской Армии, протяженностью ориентировочно 307 п.м. Выполнить мероприятия по закольцовке с водопроводом Дн-315 мм по местному проезду, предусмотренного в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения от 16.11.2021 №Д-05-0300-В между ООО «Самарские коммунальные системы» и Акционерное общество Специализированный застройщик «Стройконтракт».

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам, в том числе в районе дома №240Б по ул. Советской Армии.

3. Предусмотреть переключение на проектируемый водопровод Дн-315 мм по местному проезду существующие водопроводные вводы для жилых домов №240А, 240Б, 238А по ул. Советской Армии.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий