

22.04.2022 №05-0527

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект: «**Перемычка Дн-315мм**» в рамках обеспечения водоснабжения объекта: «Жилой комплекс переменной этажности со встроенными помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Московское шоссе, Г. Димитрова»:

1. Перемычка Дн-315мм от водовода Д-700 мм по Московскому шоссе до водопровода Д-300мм по Московскому шоссе, протяженностью ориентировочно 43 п.м.
2. Два водопроводных ввода Дн-110мм от проектируемой перемычки Дн-315мм до наружной стены фундамента здания объекта, общей протяженностью ориентировочно 20 п.м.
3. Мероприятия по присоединению.
4. ПП предусмотреть по нормам.

Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 177,40 м³/сут; пожаротушение: внутреннее – 3х2,5л/с, наружное – 30л/с, автоматическое – 25л/с.

Срок действия — 3 года

И.о. главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий