



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

22.04.2022 № 05-0528

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект: **«Напорная канализационная линия 2Дн-90мм»** от границы земельного участка заказчика до КГН, общей протяженностью ориентировочно 65 п.м. и далее самотечная канализационная линия Д-160 мм, протяженностью ориентировочно 3 п.м. до канализации Д-200мм в районе дома №80А по ул. Георгия Димитрова, в рамках обеспечения водоотведения объекта: «Жилой комплекс переменной этажности со встроенными помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Московское шоссе, Г. Димитрова».

Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 175,0 м³/сут, 16,61 м³/ч, 6,28 л/с приема сточных вод.

Срок действия — 3 года

И.о. главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий