Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	СВ000804

Наименование МТР: **Расходомер ЭХО-Р-03-1**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**		
1.1	**Ширина подводящего канала**		B=9000
1.2	Ширина горловины		b=4580
1.3	Уровень жидкости при максимальном заполнении	мм	Hmax =669
1.4	Максимальный расход жидкости в канале,	м3/ч	Qmax =20800
1.5	Тип водовода		Лоток Паршала
1.6	Материал водовода		Бетон
2	**Дополнительная комплектация**		
2.1	Блок токового выхода		4-20мА
2.2	Интерфейс		RS485+USB
2.3	Монтажный набор для АП	шт	1
2.4	Наличие GPRS модема	шт	1
3	**ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	не менее, лет	24 месяцев
3.5	Срок службы до списания	не менее, лет	24 месяцев

ФИО Ответственного:	
Должность:	
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента	
Подпись:	