


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СВ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СВ000463

Наименование МТР: Модуль расширения Mitsubishi FX3U-4AD

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Тип		Модуль расширения
1.2	Количество аналоговых входов	шт	4
1.3	Диапазон аналоговых входов		-10..+10V, -20..+20mA, 4-20mA разрешение 10 бит
1.4	Совместимость с типом контроллеров		FX2N и FX3U
1.5	Питание	В	5 DC - 110 мА(от базового модуля) , 24 DC - 90 мА
1.6	Разрешающая способность напряжения	мВ	0,32 (16 бит+знак)
1.7	Разрешающая способность тока	мА	1,25 (15 бит+знак)
1.8	Общая точность	%	±0.3-1
1.9	Занимаемые адреса ввода/вывода	шт	8
1.10	Вес	кг	0.2
1.11	Размеры (ШхВхГ)	мм	43х90х87
	Артикул		169508
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		-
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
Главный инженер:	И.В. Давыдов
Подпись:	