

Заказчик:	ООО "Горводоканал"	Группа материалов:	Химреагенты для производства
Область применения, назначение	Очистка воды	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ000161

Наименование МТР: флокулянт Magnafloc LT-25 /Гринлайф К20ПВ / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	порошок белый/близкий к белому цвету
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/ неонногенный	катионный/ анионный
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/ высокая	высокая
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	90
1.5	Плотность заряда	Низкая/средняя/ высокая	средняя/низкая
1.6	Вязкость по Брукфилду: При концентрации 5,0 г/л При концентрации 2,5 г/л При концентрации 1,0 г/л	сП	- - -
1.7	Гранулометрия: частиц размером >2 мм, не более частиц размером <0,15 мм, не более	% %	10 10
1.8	Температура хранения	°С	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
<b>2</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
<b>3</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Вид упаковки	полипропиленовый мешок (25 кг) с полиэтиленовым вкладышем	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	поставка по заявкам до адреса г. Пенза, ул. Окружная 2, ул. Ватутина 88	

Должность, ФИО инициатора закупки:	инженер-технолог Бурмистрова А.И.
Телефон, электронный адрес	7(8412) 34-54-29, aburmistrova@gvkpenza.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	Директор по качеству Флягин А.А.
Подпись:	