


Заказчик:	ООО «Нижевартковские коммунальные системы»	Группа материалов:	Фильтрующие материалы
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Кальцит

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.2	Фракция	мм	1,5 - 3,0
1.3	Содержание основной фракции, не менее	%	95
1.4	Содержание основного минерала – кальцит, не менее	%	99,0
1.5	Содержание пылевидных фракций, не более	%	1
1.6	Суммарные примеси оксидов железа, алюминия, кремния, не более	%	0,7
1.7	Влажность, не более	%	5
1.8	Удельная эффективность (Аэфф) естественных радионуклидов, не более	Бк/кг	120
1.9	Насыпная плотность	кг/м³	1500-1550
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Экспертное заключение	шт.	1
2.2.	Паспорт на кальцит	шт.	1
3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Биг-бег	
3.2	Базис поставки	г.Нижевартковск, ул. Пермская, 28	

ФИО Ответственного:	Ревенко Роман Александрович
Должность:	Начальник УпоЭВОС №2
Телефон / Электронный адрес:	(3466) 46 – 60 –08, revenko_ra@nves.ru>
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:	
Подпись:	