



| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------|
| Заказчик: | ООО «АКС» | Группа материалов: | Химреагенты |
| Область применения, назначение | Обеззараживание питьевой и сточной воды | Код МТР в ЕНС РКС: | |

Наименование МТР: кальция гипохлорит нейтральный 1 сорт (по ГОСТ 2563-82)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---|----------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Внешний вид | Порошкообразный продукт белого цвета или слабоокрашенный | |
| 1.2 | Массовая доля активного хлора, не менее | % | 60 |
| 1.3 | Массовая доля воды, не более | % | 2 |
| 1.4 | Массовая доля нерастворимого остатка, не более | % | 12 |
| 2 | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Паспорт на кальция гипохлорит нейтральный | на каждую партию, шт | 1 |
| 2.2. | Экспертное заключение | шт. | 1 |
| 3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | | |
| 3.1 | Вид упаковки | Барабаны по 60-70 кг, снабженные полиэтиленовыми мешками-вкладышами | |

| | |
|---|---|
| Должность, ФИО инициатора закупки: | Главный технолог ООО "АКС" Курочка Галина Николаевна |
| Телефон, электронный адрес | (4162) 49-47-55 (доп. 1255) g.kurochka@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки | Технический директор ООО "АКС" Громов Сергей Николаевич |
| Подпись: |  |