


Заказчик:	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Группа материалов:	Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: агрегат насосный К 100-65-200, или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		Сточные воды
1.2	Подача в рабочей точке, не менее / не более	м <sup>3</sup> /ч	95/105
1.3	Напор в рабочей точке, не менее / не более	м	47,5/52,5
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	0,2
1.5	КПД, не менее	%	70
1.6	Максимальное рабочее давление	бар	6
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+0,1 ....+40
1.8	Метод монтажа		Металлическая рама на бетонном основании
2.	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1	Мощность, не более	кВт	35
2.2	Напряжение сети, в диапазоне	В	380 - 420
2.3	Частота тока	Гц	50
2.4	Скорость вращения, в диапазоне	об/мин	2800 - 3000
2.5	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 68
2.6	Защита от сухого хода		нет
2.7	Тип двигателя		АИР
3.	<b>Требования к комплекту поставки</b>		
3.1	Насос	Комп.	1
3.2	Шкаф управления с защитой, обеспечивающий регулирование по уровню	Шт.	1
3.3	Кабель, не менее	м	0
3.4	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.5	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.6	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12
3.7	Адрес поставки		г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50

ФИО Ответственного:	Ваньков Ян Станиславович
Должность:	Заместитель главного инженера по оборудованию
Телефон / Факс:	+7 (912) 4827486
Электронный адрес:	van'kov_ys@novogor.perm.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	