


Заказчик:	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Группа материалов:	Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000239

Наименование МТР: Насос погружной Гном 25/20 или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1.	Перекачиваемая среда		Сточные воды
1.2.	Подача в рабочей точке, не более / не менее	м ³ /ч	24-26
1.3.	Напор в рабочей точке, не более / не менее	м	19-22
1.4.	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	5
1.5.	КПД, не менее	%	30
1.6.	Макс. рабочее давление	бар	6
1.7.	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+0,1+40
1.8.	Метод монтажа		погружной
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность, не более	кВт	3
2.2.	Напряжение сети	В	380
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Скорость вращения	об/мин	3000
2.5.	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 68
2.6.	Тип двигателя		Асинхронный
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Насос	Комп.	1
3.2.	Кабель, не менее	м	10
3.3.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.4.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.5.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12

ФИО Ответственного:	Ваньков Ян Станиславович
Должность:	Заместитель главного инженера по оборудованию
Телефон / Факс:	+7 (912) 4827486
Электронный адрес:	van'kov_ys@novogor.perm.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	