


Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	№
-----------	-------------------------------------	--------------------	---

Наименование МТР: Мембранный Насос Дозатор

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Материал, не хуже	корпус	алюминий
1.2.	Количество импульсов, не менее	Имп/мин	180
1.3	Мощность (нам), не более	Вт	124
1.4	Объем импульса	Мл.	7,4
1.5.	Производительность, не более	л/час	80
1.6	Глубина всасывания, не менее	м	1,5
1.7	Диапазон регулирования	%	0-100
1.8	Длина хода поршня	мм	2.4
1.9	Рабочее давление, не более	бар	1
1.10	Регулировка производительности		ручная
1.11	Напряжение питания	В	220
1.12	Крепление		настенное
1.13	Область применения		раствор поваренной соли (NaCl)
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	гибкий шланг забора из прозрачного ПВХ, 2 м	шт	1
2.2	матовый шланг сброса из полиэтилена, 2 м	шт	1
2.3	клапан впрыска реагента	шт	1
2.4	фильтр забора реагента	шт	1
2.5	паспорт-инструкция по установке и обслуживанию	шт	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа, не менее	ч.	10000
3.5	Срок службы, до списания, не менее	лет	6
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта, не менее	ч.	20000
3.7	Аналог		Etatron BT MF 80 - 1

ФИО ответственного	Алексей Владимирович Ермаков
Должность	Начальник цеха «Северный водозабор»
Телефон/факс	+7(914)56-96-418
Электронный адрес	a.ermakov@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	С.Н. Громов
Подпись	