



**PKC**  
Благовещенск

Общество с ограниченной  
ответственностью «Амурские  
коммунальные системы»

Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	№
-----------	-------------------------------------	--------------------	---

Наименование МТР: насос вакуумный водокольцевой в комплекте с полумуфтами и воздухохраником

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	рабочая среда	Чистая вода, питьевая вода	По СанПиН 2.1.3684-21
1.2	климатическое исполнение		УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
1.3	производительность (подача), не менее	м <sup>3</sup> /мин	3,3
1.4	давление начальное (напор), не менее	кгс/см <sup>2</sup>	0,4
1.5	диаметр всасывающего патрубка, не менее	мм.	70
1.6	утечка через уплотнение вала, не более	см <sup>3</sup> /ч	100
	средний ресурс до кап.ремонта, не менее	час.	20000
	средняя наработка до отказа, не менее	час.	3000
	допустимый срок хранения, не менее	год.	1
2	<b>Комплектация</b>		
2.1	насос	шт.	1 в соответствии с конкурсной документацией
2.2	паспорт насоса	шт	1
2.3	руководство по эксплуатации	шт	1
2.4	Комплект соединительных полумуфт	комп.	1
2.5	воздухохраник	шт.	1
2.6	Защитный кожух	шт.	1

ФИО ответственного	Алексей Владимирович Ермаков
Должность	Начальник цеха «Северный водозабор»
Телефон/факс	+7(914)56-96-418
Электронный адрес	a.ermakov@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	С.Н.Громов
Подпись	

Исп. Ермаков тел. +7(914)56-96-418