



**PKC**  
Благовещенск

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Амурские  
коммунальные системы»

Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	
-----------	-------------------------------------	--------------------	--

Наименование МРТ: Грязевой насос одноступенчатый моноблочный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Рабочая среда	Сточная вода	По СНиП 2.04.03-85
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°C	до 35
1.3	Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ 4.2 и Т 2 по ГОСТ 15150-69
1.4	Рабочий интервал подачи	м <sup>3</sup> /ч	От 36 до 40
1.5	Напор в рабочем интервале, при подаче 36 м <sup>3</sup> /ч	м	От 22 до 28
1.6	Напор в рабочем интервале, при подаче 40 м <sup>3</sup> /ч	м	От 20 до 25
1.7	Частота вращения, не более	об/мин	3000
1.8	Мощность электродвигателя, не более	кВт	5.5
1.10	КПД насоса, не менее	%	50
1.11	Ток, не более	А	11
1.12	Номинальное напряжение	В	380
1.13	Средний ресурс до кап. ремонта, не менее	час	6000
1.14	Средняя наработка до отказа, не менее	час	2500
1.15	Назначенный срок службы, не менее	лет	5
1.16	Среднее время до восстановления	час	3
1.17	Материал корпуса, не хуже		чугун
2	<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА</b>		
2.1	Длина (L)	мм	не более 430
2.2	Ширина (B)	мм	не более 240
2.3	Высота (H)	мм	не более 120
3	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
3.1	Электронасос со шнуром (кабелем) питания	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
3.2	Паспорт изделия	1 экз.	
3.3	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
3.4	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	мес.	24

Ф И О Ответственного	Елена Дмитриевна Скрипелёва
Должность	Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт
Телефон/факс	+ 7 (963) 808 64 93
Электронный адрес	e.skripileva@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	Громов С.Н.
Подпись	

Исп. Е.Д. Скрипелёва + 7 (963) 808 64 93