


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 1	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000240

Наименование МТР: Насос аналог Гном 10/10 1,1 кВт 220 В

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Вода
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м ³ /ч	10
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	10
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	-
1.5	КПД, не менее	%	40
1.6	Давление на входе, не более	МПа	-
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+0,1 ...+35
1.8	Направление вращения вала насоса		Левое
1.9	Материал корпуса, не хуже		-
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		-
1.11	Уплотнение вала насоса		-
1.12	Метод монтажа		Вертикальный, в мокром исполнении
1.13	Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца двигателя, не более	мм	-
1.14	NPSH, не более	м	-
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность, не более	кВт	1,1
2.2.	Напряжение сети	В	220
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Номинальный ток	А	-
2.5.	Скорость вращения	об/мин	3000
2.6.	КПД двигателя при полной нагрузке, не менее	%	60
2.7.	Класс защиты двигателя, не ниже		-
2.8.	Класс защиты коробки выводов, не ниже		-
2.9.	Тепловая защита		-
2.10	Тип двигателя		-
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Насос	Комп.	1
3.2	Двигатель	Комп.	1
3.3.	Шланг (внутренний диаметр – 25 мм)	Комп.	1
3.4.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.5.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.6.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12

ФИО Ответственного:	Першин А.Ю.
Должность:	Начальник мех. участка
Телефон / Факс:	Моб. +7 987 972 84 60; вн. 10-47
Электронный адрес:	apershin@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник НФС-1	В.А. Ерчер
Подпись:	