

16.01.2023 №05-0033

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Д-400 мм»** в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Многokвартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, детским садом, трансформаторными подстанциями, газовой котельной по адресу: г. Самара, Кировский район. Раkitовское шоссе. 3-я очередь строительства (жилые дома №1, №2, №3, №12, №13, №14)», «Многokвартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, детским садом, трансформаторными подстанциями, газовой котельной по адресу: г. Самара, Кировский район. Раkitовское шоссе. 4-я очередь строительства (жилые дома №15, №16, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28)», в следующем объеме.

1. Водопроводная линия Д-400 мм от водовода Д-1200 мм по Московскому шоссе до границы земельного участка с к.н. 63:01:0223001:774, общей протяженностью ориентировочно 600 п.м.

3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 3-я очередь - 1440,214 м³/сут, 4 очередь — 1840,53 м³/сут. Пожаротушение: наружное — 35 л/сек, внутреннее — 10,4 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрeзинeнный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий