

29.09.2022 №05-2076

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационная линия Дн-315 мм. Канализационная линия Дн-250 мм. Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационные выпуски 3Дн-110 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Строительство плавательного бассейна», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 77, в следующем объеме.

1. Перекладка канализационной линии Д-200 мм на канализационную линию Дн-315 мм от канализационной линии Д-400 мм в районе Московского шоссе / ул. Гастелло вдоль здания по Московскому шоссе, 77 с переключением существующих канализационных выпусков от здания по Московскому шоссе, 77, протяженностью ориентировочно 80 п.м.

2. Перекладка канализационной линии Д-200 мм, расположенной между зданиями по Московскому шоссе, 77 и ул. Гастелло, 43а, на канализационную линию Дн-250 мм, от канализационной линии Дн-315 мм по земельному участку с кадастровым номером 63:01:0642002:7, протяженностью ориентировочно 155 п.м. Выполнить переключение существующих канализационных выпусков с канализационной линии Д-200 мм на Дн-250 мм.

3. Канализационная линия Дн-225 мм от канализационной линии Дн-250 мм по земельному участку с кадастровым номером 63:01:0642002:7 до трех канализационных выпусков Дн-110 мм от объекта, протяженностью ориентировочно 195 п.м.

4. Три канализационных выпуска Дн-110 мм от наружной стены фундамента здания объекта до канализационной линии Дн-225 мм, общей протяженностью ориентировочно 18 п.м.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 30,88 м³/сут (8,19 м³/час).

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий