

15.03.2023 №05-0569

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

взамен ранее выданных технических условий  
№05-2077 от 29.09.2022

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные  
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «**Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводный ввод Дн-160 мм**» в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Строительство плавательного бассейна», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 77, в следующем объеме.

1. Кольцевая водопроводная линия Дн-225 мм от водовода Д-500 мм по ул. Советской Армии до водопровода Д-300 мм по ул. Стара Загора, протяженностью ориентировочно 229 п.м.

2. Водопроводный ввод Дн-160 мм от кольцевой водопроводной линии Дн-225 мм до наружной стены фундамента здания объекта, протяженностью ориентировочно 18 п.м.

3. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

4. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 39,52 м<sup>3</sup>/сут (18,99 м<sup>3</sup>/час), том числе заполнение бассейна 60 м<sup>3</sup> в течение 10 дней. Пожаротушение: наружное — 15 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель  
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий