

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| № опросного листа: | № 13 | Код МТР в ЕНС РКС: | ОД000543 |

Наименование МТР: Муфта универсальная ремонтно-соединительная

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Диаметр муфты | мм | DN80 (OD85-107) |
| 1.2 | Максимальное рабочее давление | МПа | Не менее 10МПа |
| 1.3 | Температура рабочей среды | °С | 0,4-80 |
| 1.4 | Материал корпуса муфты соединительной | | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| 1.5 | Рабочая среда | | Вода, сточные воды |
| 1.6 | Материал шпилек, гаек, шайб. Количество шпилек | | Оцинкованная сталь с защитным покрытием — 4шт |
| 1.7 | Материал уплотнителя | | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
| 1.8 | Антикоррозийное покрытие | мкр | Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкр |
| 1.9 | Материал соединительных труб | | Сталь, Чугун, АЦ, ВЧШГ, ПВХ (НПВХ) |
| 1.10 | Максимальное угловое отклонение труб | ° | Не менее 10° |
| 1.11 | Длина корпуса муфты | мм | Не менее 170 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам | | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 12 месяцев |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 18 месяцев |

| |
|---|
| ФИО |
| Ответственного: |
| Должность: |
| Телефон / Факс: |
| Электронный адрес: |
| Подпись: |
| Директор технического департамента: |
| Подпись: |