

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС РКС:	ГА000028

Наименование МТР: Задвижка чугунная клиновая 30ч5156р Ду 500 Ру 10 (Класс А Ду от более 200 (не включая) и более)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	500
1.2	Рабочее давление от 1,0 до 1,6	МПа	1,0
1.3	Строительная длина по ГОСТ 3706-93	мм	700
1.4	Тип привода	штурвал/ редуктор/эл. привод	редуктор
1.5	Рабочая среда	вода исходная (из водоисточника) чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074	Сточные воды
1.6	Направление подачи рабочей среды	двухстороннее/ одностороннее	одностороннее
1.7	Пропускная способность	полно проходная/ неполно проходная	полнопроходная
1.8	Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое	фланцевое
1.9	Наличие комплекта ответных фланцев	Да/нет	да
1.10	Конструкция ходового узла	невыдвижной шпиндель/ выдвижной шпиндель	невыдвижной шпиндель
Стандартные требования (изменять запрещается)			
1.11	Диапазон температуры рабочей среды	от +0,1 до +40°C	
1.12	Материал клина задвижки	чугун	
1.13	Перемещение клина задвижки	плавное, без заеданий	
1.14	Материал корпуса задвижки	чугун	
1.15	Материал гайки фиксации клина	латунь, гайка должна подлежать замене	
1.16	Материал штока задвижки	сталь коррозионно-стойкая	
1.17	Материал крышки задвижки	чугун	
1.18	Материал штурвала (в случае поставки с штурвалом, согласно конкурсной документации)	сталь или чугун	
1.19	Материал уплотнения штока	регулируемое уплотнение шпинделя с сальником	
1.20	Материал уплотнения крышки	резиновая смесь	
1.21	Материал седлового уплотнения корпуса	латунь или обесцинкованная бронза	
1.22	Материал седлового уплотнения клина	латунь или обесцинкованная бронза	
1.23	Соединительные болты, винты, шайбы	конструкционная углеродистая сталь Ст.20 ГОСТ1050-88 или аналог с антикоррозионным гальваническим покрытием	
1.24	Герметичность	класс Д по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011	
1.25	Положение задвижки в пространстве	любое, кроме штоком вниз	
1.26	Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее)	наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип	

		антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы.	
1.27	Пробное давление	в соответствии с ГОСТ 356-80	
1.28	Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Задвижка	шт.	1
2.2	Привод (п. 1.4)	шт.	Ручной (редуктор)
2.3	Заглушки пластиковые	шт.	2
2.4	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам	ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 53672-2009 EN 1074-2 (для задвижек иностранного производства) ISO 90001	
3.3	Предоставление образца изделия	по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке	
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, лет	2
3.5	Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, циклов	1500
3.6	Срок службы до списания	не менее, лет	15

ФИО Ответственного:	
Должность:	
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	