

Организация — заказчик:  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
Подразделение: ГВС

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. Начальника УКСиР  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
  
Е.Г. Зелик

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 89 от 31.05.23 г.  
к ТЗ № СКС-2023-В-3-636

Капитальный ремонт – благоустройство асфальтобетонной площадки ГВС, ул. Ульяновская, д. 2/4

инв. № 360  
Местонахождение: ул. Ульяновская, 2/4

подрядный способ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Асф/бет. площадка	Повреждения, трещины.	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	1/10	
2			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	30/150	
3			Разработка грунта экскаваторами с погрузкой и вывозом на расстояние 15 км	м <sup>3</sup>	29,4	
4			Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на расстояние 15 км	м <sup>3</sup>	0,6	
5			Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	
6			Планировка и уплотнение основания вручную виброотрамовками	м <sup>2</sup>	150	
7			Устройство щебеночного основания толщ. 0,15 м, фракция 20-40 мм, марки М-600, с расклинцовкой щебнем марки 600, фр. 5(3)-10мм, из расчета 15 м3/1000	м <sup>2</sup>	150	
8			Устройство прослойки из нетканного синтетического материала Дорнит, с коэф. нахлеста 1,1	м <sup>2</sup>	150	

9		Устройство слоя основания из песка с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут, толщ. 0,05 м	м <sup>2</sup>	150	
10		Устройство покрытия из тротуарной плитки толщ. 0,06 м – (б/у) цвет «серый», «красный»	м <sup>2</sup>	150	

Начальник ГВС \_\_\_\_\_ Т.А. Первова

Ведущий инженер ОКР \_\_\_\_\_ О. Н. Печенкина