

10.03.2023 №05-0564

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационные выпуски 3Дн-110 мм. Канализационные линии Дн-160 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского», в следующем объеме.

1. Два канализационных выпуска Дн-110 мм от наружной стены фундамента здания, общей протяженностью ориентировочно 10 п.м. и далее канализационную линию Дн-160 мм до канализационной линии Д-300 мм по ул. Николая Панова, протяженностью ориентировочно 40 п.м.

2. Канализационный выпуск Дн-110 мм от наружной стены фундамента здания, протяженностью ориентировочно 5 п.м. и далее канализационную линию Дн-160 мм до канализационной линии Д-300 мм по ул. Николая Панова, протяженностью ориентировочно 60 п.м.

3. Для переподключения здания по адресу: ул. Николая Панова, д.12 литера Ч запроектировать и построить канализационный выпуск Дн-160 мм от наружной стены фундамента здания до канализационной линии Дн-160 мм на территории объекта, протяженностью ориентировочно 27 п.м.

4. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 26,38 м³/сут (4,08 м³/час).

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий