

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»
А. Е. Панов

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: УОС ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 39 от 04.04.23 г.

к ТЗ № СКС-2023-В-3-101.1

Капитальный ремонт участка сооружения оградительного территории КО ГВС

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

Инв. № 1465

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оградительное сооружение	Разрушение кирпичной кладки	Ремонт кирпичной кладки из керамического кирпича	м ³	0,2	
2		Разрушение цементной штукатурки	Штукатурка кирпичных стен ограждения цементно-известковым раствором	м ²	63	
3		Деформация и утеря оцинкованного железа	Замена отдельных участков покрытия оцинкованной сталью толщ. 0,5 мм, шириной 0,7 м.	м.п.	30	
4		Выцветание краски решеток в проемах	Окраска металлических решеток ограждения краской ПФ-115 (черная) за 2 раза р/о	м ²	3	
5			Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	

Начальник ГВС Перова / Т.А. Перова /

Начальник УОС ГВС Зобнин / Д.Г. Зобнин /

Ведущий инженер ОКР Печенкина / О.Н. Печенкина