

26.01.2023 №05-0138

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводный ввод 2Дн-225 мм»** в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, 7а, в следующем объеме.

1. Перемычка Дн-315 мм по ул. Луначарского от водопровода Д-300 мм по Автобусному проезду / ул. Луначарского до водовода Д-400 мм по ул. Луначарского, протяженностью ориентировочно 50 п.м.;

2. Два водопроводных ввода Дн-225 мм от водопроводной линии Д-300 мм по Автобусному проезду до границы наружной стены фундамента здания объекта, общей протяженностью ориентировочно 24 п.м.

3. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.


4. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 57,36 м³/сут (7,7 м³/час). Наружное пожаротушение - 30 л/сек, внутреннее — 2*2,5 л/сек, автоматическое — 35 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий