


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ДЛ 000044

Наименование МТР: Трансформатор силовой ТМ 630 6/0,4кВ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Мощность трансформатора	кВА	630
1.2	Напряжение по высокой стороне	кВ	6
1.3	Напряжение по низкой стороне	кВ	0,4
1.4	Схема и группа соединения обмоток		Y-YH-0
1.5	Номинальный ток ВН, не более	А	60,6
1.6	Номинальный ток НН, не более	А	909,3
1.7	Переключатель обмоток соединения		ПБВ
1.8	Напряжение короткого замыкания	%	5,9
1.9	Ток холостого хода	%	0,76
1.10	Потери холостого хода, не более	Вт	964,3
1.11	Потери короткого замыкания, не более	Вт	8469,4
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Расстояние между ВН выводами	мм	270
2.2	Расстояние между НН выводами	мм	160
2.3	Расстояние между колесами	мм	820
2.4	Климатическое исполнение		У(ХЛ)1
2.5	Габариты (Д*Ш*В), не более		1600*1100*1500
2.56	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Боронихин Александр Александрович
Должность:	Начальник участка ГОКС
Телефон:	8-919-815-48-31
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Давыдов Игорь Васильевич
Подпись:	