



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

Приложение №1.2.1 к ЗП №СКС-2023-ХВ-ИП-6.1.19.1-16

20.04.2023 №05-0978

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «**Водопроводный ввод 2Дн-160 мм**» в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Жилой 2-х секционный многоквартирный дом с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 134 в Промышленном районе г. Самары», в следующем объеме.

1. Два водопроводных ввода Дн-160 мм от водопроводной линии Д-200 мм по ул. Свободы до наружной стены фундамента объекта с устройством разрезной задвижки, протяженностью 40 п.м. каждый, общей протяженностью ориентировочно 80 п.м.

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 71,5 м³/сут, в том числе полив территории 1,5 м³/сут (8,35 м³/час). Пожаротушение: внутреннее — 2*2,5 л/сек (сухотруб), автоматическое — 12 л/сек, наружное — 20 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

И.о. главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий