

20.04.2023 №05-0979

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные  
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационные выпуски 3Дн-160 мм. Канализационная линия Дн-225 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Жилой 2-х секционный многоквартирный дом с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 134 в Промышленном районе г. Самары», в следующем объеме.

1. Три канализационных выпуска Дн-160 мм от наружной стены фундамента объекта до проектируемой канализационной линии Дн-225 мм, протяженностью ориентировочно 5 п.м. каждый, общей протяженностью ориентировочно 15 п.м.

2. Канализационная линия Дн-225 мм от трех канализационных выпусков объекта между домами №132 и №136 по ул. Свободы и далее по ул. Свободы до канализации смежного владельца Д-500 мм в районе дома №126 по ул. Свободы, протяженностью ориентировочно 300 п.м.

3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — **70,0 м3/сут (8,35 м3/час)**.

Срок действия — 3 года

И.о. главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий