

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 5	Код МТР в ЕНС РКС:	ГБ000399

Наименование МТР: Клапан обратный поворотный фланцевый чугунный 19ч216р DN150 PN16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Рабочая среда		Чистая вода, питьевая вода
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до +40°C
1.3	Направление потока		Совпадать с направлением стрелки на корпусе
1.4	Положение клапана в пространстве		На горизонтальном и вертикальном трубопроводе
1.5	Диаметр условного прохода, Ду	мм	150
1.6	Рабочее давление, PN	кгс/см <sup>2</sup> , (МПа)	16 кгс/см <sup>2</sup> , (1,6 МПа)
1.7	Класс герметичности		“D” по ГОСТ 9544-2015
1.8	Исполнение		«Г»
1.9	Материал корпуса		Серый чугун ГОСТ 1412-85
1.10	Материал захлопки		Серый чугун ГОСТ 1412-85
1.11	Материал оси		Сталь 20х13 ГОСТ 5632-72
1.12	Уплотнение		Латунь ЛЦ40С
1.13	Присоединение к трубопроводу		Бесфланцевое стяжными шпильками ГОСТ 12815-80
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ТУ 26-07-1490-89
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Средний срок службы	Не менее, лет	5
2.5	Средний ресурс	Не менее, циклов	2500

ФИО Ответственного:	
Должность:	
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Главный инженер	
Подпись:	

