

Согласовано:
Начальник ПТУ
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Шаров Е.А.

Утверждаю:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Бычков М.М.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

К ТЗ № СКС-2023-С-3-348.2

На капитальный ремонт насосного оборудования КНС «Волгарь-1» . Бесхоз (подр.)

Объект: КНС «Волгарь-1»
инв. № 1934

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			Отсоединение насосного агрегата от сети	шт	2,0	
2	Насосный агрегат WIL0 EMU FA 1034E	Сквозная коррозия корпуса насоса	Демонтаж насосного агрегата WIL0 EMU FA 1034E	шт.	2,0	Вес насоса 121 кг
3		Сквозная коррозия	Демонтаж подъёмного сооружения (лебедки)	шт	2,0	
4			Монтаж насосного агрегата SEMPA DPT-F300-315HE	шт.	2,0	
5			Монтаж подъёмного сооружения (лебедки) OSCALIFT TSA г/п 300 кг, 40 м	шт.	1 шт. (3 шт. от 708/5/1)	
6			Подключение насосного агрегата к сети и пусконаладочные работы	шт	2,0	

Инженер 1 кат. ОКР

Начальник ЦКНС

Начальник участка № 1 ЦКНС

Вершинина М.А.

Шеплев Д.А.

Климасов А.С.