


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕМ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ЕМ00041523

Наименование МТР: Теплообменник Clever CLH50M 55,4кВт 8 1,6МПа ТТ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика	
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	Контур		Гор. сторона	Хол. сторона
1.1	Расход	Куб.м/ч	1.94	0.800
1.2	Температура на входе	С	70	5
1.3	Температура на выходе	С	45	65
1.4	Потери давления	кПа	28.44	3.81
1.5	Скорость в порту	м/с	0,18	0,08
1.6	Скорость в каналах	м/с	0,37	0,12
1.7.	Внутренний объем	л	2.4	2.4
1.8.	Тепловая нагрузка	кВт	55.4	
1.9.	Запас площади поверхности	%	39.5	
1.10.	Козф. теплопередачи	Вт/(м2 К)	3560/4967	
1.11.	Эффективная площадь	м2	0.924	
1.12.	Толщина пластин	мм	0,5	
1.13.	Материал пластин		AISI316L	
1.14.	Материал прокладок		EPDM	
1.15.	Расчетное давление	мПа	1,6/2	
1.16.	Расчетная температура	С	150	
1.17.	Масса нетто	кг	127.039	
1.18.	Длина	мм	244	
1.20.	Кол-во пластин	шт	8	
1.21.	Соединение		Фланцевое Ду50 ГОСТ 33259-2015	
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА			
2.1	Гарантия, не менее	Мес.	24	
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)	

ФИО Ответственного:	К.Г. Першин
Должность:	Начальник участка ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	kgPershin@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник ЦНС	Е.С. Фролов
Подпись:	