

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение кабеля, провода			Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			Про- тяжной ящик №	по проекту			проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стан- дарту мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
в-ЩАО-2	Здание Решеток 2/загрузочная ЩАО	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1					ВВГнг(А)- FRLS	5х2,5	40			
в-ОТ	Здание Решеток 2/щитовая Эл.калорифер	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1					ВВГнг(А)-LS	3х2,5	10			
в-УКРМ1	Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1					ВВГнг(А)-LS	4х16	6			
в-УКРМ1.1	Здание Решеток 2/щитовая УКРМ-1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1					ВВГнг(А)-LS	2х1,5	6			
в-ШАСУ3	Здание Решеток 2/щитовая ШАСУ3	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.1					ВВГнг(А)-LS FRLS	3х2,5	9			
в-ЩР	Здание Решеток 2/щитовая ЩР	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	5х2,5	10			
в-МК-1.1	Здание Решеток /пом.Решеток РМК	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	5х4	50			
в-МК-1.2	Здание Решеток /пом.Решеток РМК	Здание Решеток /пом.Решеток Мостовой кран					КГН	5х4	40			
в-СУАНУ	Здание Решеток /пом.Решеток СУ АНУ	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	5х2,5	25			
в-ЩАО-1	Здание Решеток 2 /Загрузочная ЩАО	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)- FRLS	5х2,5	40			

												Лист
												21/2
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	630201-І-6-1-41-2-ЭС2						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение кабеля, провода			Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			Про- тяжной ящик №	по проекту			проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стан- дарту мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
в-ЗЦ2.1	Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЦ2/1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	4х2,5	18			
в-ЗЦ2.2	Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЦ2/2	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	4х2,5	20			
в-ЗЦ2.3	Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЦ2/3	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	4х2,5	23			
в-ЗЦ2.4	Здание Решеток /пом.Решеток Эл.пр. ЗЦ2/4	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2					ВВГнг(А)-LS	4х2,5	25			
в-ЗЦ1.1	Приемная камера Эл.пр. ЗЦ1/1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		2		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	28			
в-ЗЦ1.2	Приемная камера Эл.пр. ЗЦ1/2	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		2		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	30			
в-ЗЦ1.3	Приемная камера Эл.пр. ЗЦ1/3	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		2		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	33			
в-ЗЦ1.4	Приемная камера Эл.пр. ЗЦ1/4	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		2		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	35			
в-ЗЦ4.1	Обводный канал Эл.пр. ЗЦ4/1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		2		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	24			
в-ЗЦ4.2	Обводный канал Эл.пр. ЗЦ4/2	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		8		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	45			
в-ЗЦ5.1	Аварийный сброс Эл.пр. ЗЦ5/1	Здание Решеток 2/щитовая ГРЩ/секц.2	Тр Ду20		8		ВВГнг(А)-LS	4х2,5	45			
в-ВЛИТ2.1	У здания решеток Модуль газоочистки	Здание Решеток 2/щитовая ШПГУ	Тр Ду80		2		ВБбШвнг	5х50	75			

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

630201-І-6-1-41-2-ЭС2

Лист
21/3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Число и сечение жил.	МАРКА					
	ВВГнг(A)-LS	ВВГнг(A)-FRLS	ВБбШвнг	КГН		
2x1,5	12					
3x2,5	124	39				ИЗМ.3
4x2,5	331		70			
4x10						
4x16	12					
4x240			640			
5x2,5	184 115	80				
5x4	50 60			40		
5x16	35 85					
5x50			75			
5x240			370			
5x10	6					

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

630201-I-6-1-41-2-ЭС2