


Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
АТЦ

(наименование структурного подразделения)

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР
М. М. Бычков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № СКС-2023-П-3-671.1.1



Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты
(установка противопожарных дверей)

Инв. № 54

Местоположение ОС: ул. Лякачарского, 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Наименование работ	Единицы измерений	Объем	Примечание
1		2	3	4	
1	Дверь	Установка металлической двупольной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 1,2х2,0 мм без порога	шт./м2	1/2,4	по ГОСТ Р 57327-2016
2	Дверь	Установка металлической однопольной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 0,9х2,0 мм без порога	шт./м2	1/1,8	по ГОСТ Р 57327-2016

Начальник АТЦ

П.В. Иванов

Ведущий инженер ОКР

М.А. Помякушина

