

Приложение №6
к Регламенту централизованного
управления Единым номенклатурным справочником на базе «1С: MDM «Управление
нормативно-справочной информацией»» ООО «PKS-Холдинг» и Управляемых обществ
«ООО «PKS-Холдинг»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Класс ЕНС	СИ	Наименование класса	Оборудование автоматики и управления
Код ЕНС	СИ00000602	Наименование ТМЦ	Шкаф связи и управления Mastermann-9УТ 220В, 50Гц ТТ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Материал и толщина корпуса,	мм	Сталь 1,5 мм
1.2	Цвет (краска порошковая полиэфирная)		RAL 7035 (светло-серый)
1.3	Степень защиты		IP66
1.4	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ1, 5
1.5	Габаритные размеры без гермовводов (ШхВхГ)	мм	360x560x190 мм
1.6	Теплоизоляция		Да
1.7	Внутренние габариты с учетом теплоизоляции и монтажной панели (ШхВхГ)	мм	317x517x165 мм
1.8	Гермовводы		MG25 ø кабеля 13-19 мм (2 шт.)
1.9	Напряжение питания		230 В AC ±10%, 50 Гц
1.10	Мощность обогревателя	Вт	50 Вт
1.11	Диапазон настройки температур термостатов	°C	- 10°C ... +50°C (шаг 5°C)
1.12	Диапазон рабочих температур	°C	- 55°C ... +50°C
1.13	Масса не более	кг	6,0
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Корпус шкафа (1 шт.)	шт	1
	Замок с мастер-ключом (1 шт.)	шт	1
	Монтажная панель (1 шт.)	шт	1
	Гермовводы MG25 (2 шт.)	шт	2
	DIN-рейка (1 шт.)	шт	1
	Шина заземления (1 шт.)	шт	1
	Защитный автомат, 10 А (2 шт.)	шт	2
	Термостат обогревателя (1 шт.)	шт	1
	Обогреватель (1 шт.)	шт	1
2.4			
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1			

Главный метролог

И.Е. Яковлев