



Заказчик:	ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	№ опросного листа:	3
-----------	--	--------------------	---

Наименование МТР: СМ125-80-315/4 или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Перекачиваемая среда		Известковый раствор
1.2	Корпус (насос, импеллер)		Чугунная отливка
1.3	Подсоединение забора	мм	125
1.4	Подсоединение сброса	мм	80
1.5	Производительность в диапазоне.	Q м³/час	76 – 84
1.6	Напор в диапазоне.	м	32
1.7	Уплотнение (насос)		сальниковое
1.8	Максимальный диаметр твердых частиц (до)	мм	5
1.9	Максимальная вязкость раствора	сСт	
1.10	Максимальная окружающая температура	°С	+ 35
1.11	Номинальный диаметр рабочего колеса	мм	300
2	ДВИГАТЕЛЬ		
2.1	Энергоэффективность		
2.2	Напряжение	В	380
2.3	Частота тока	Гц	50
2.4	Тип		АИР180S4, А180S4, 5АМХ180S4
2.5	Класс изоляции	F	
2.6	Степень защиты	IP	не менее 54
2.7	Мощность, не более	кВт	22
2.8	Оборотов в минуту (max.)	об/мин.	1450
2.9	Режим работы электродвигателя	S1	Продолжительный режим работы
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Назначение	Перекачка известкового раствора	
3.2	Соответствие стандартам	продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN	
3.3	Срок службы не менее	6 лет	
3.4	Гарантийный срок не менее	18 месяцев со дня изготовления	
3.5	Аналог		
3.6	Базис поставки	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 53	

ФИО ответственного	Чубаров Артур Владимирович
Должность	Ст. механик
Телефон/факс	+7(3466)291991
Электронный адрес	Chubarov_av@nvcs.ru
Подпись	