



**PKC**  
Нижневартовск

Общество с ограниченной ответственностью  
«Нижневартовские коммунальные системы»  
628606, Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра, город Нижневартовск, улица Маршала  
Жукова, 53

Заказчик:	ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	№ опросного листа:	6
-----------	--	--------------------	---

Наименование МТР: ГНОМ 200-25 или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		вода
1.2	Корпус (насос, импеллер)		-
1.3	Напорный рукав	мм	100
1.4	Производительность в диапазоне.	Q м³/час	200-225
1.5	Напор в диапазоне.	м	20-25
1.6	подпор	м	Не менее 0,7
1.7	Максимальный диаметр твердых частиц (до)	мм	До 5
1.8	Максимальная окружающая температура	°C	+35
1.9	Номинальный диаметр рабочего колеса	мм	
2	<b>Энергоэффективность</b>		
2.1	Напряжение	В	380
2.2	Частота тока	Гц	50
2.3	Класс изоляции	F	
2.4	Степень защиты	IP	не менее 68
2.5	Мощность, не более	кВт	22
2.6	Оборотов в минуту (max.)	об/мин.	3000
2.7	Режим работы электродвигателя	S1	Продолжительный режим работы
3	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
3.1	Соответствие стандартам	продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN	
3.2	Срок службы не менее	7 лет	
3.3	Гарантийный срок не менее	18 месяцев со дня изготовления	
3.4	Базис поставки	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 53	

ФИО ответственного	Чубаров Артур Владимирович
Должность	Ст. механик
Телефон/факс	+7(3466)291991
Электронный адрес	Chubarov_av@nvcs.ru
Подпись	